



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5.23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, Красная площадь, д. 8, тел. 8(4852) 790-815,
факс 8(4852) 790-877, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Терценова, д. 4, тел. 222-112, факс: 222-198

Предписание № 11/1/1(04)
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СОЛНЕЧНЫЙ"
в лице директора Завьяловой С.В.

Во исполнение распоряжения (приказа) № 11 от «11» января 2019 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 23.01.2019г, с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин. 13.02.2019 г. государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Н.С. проведена плановая выездная проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СОЛНЕЧНЫЙ", расположенного по адресу: Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, пр. Ленина, д. 181 совместно с директором МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СОЛНЕЧНЫЙ" – Завьяловой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Нежилое здание, литер А по техническому паспорту на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г				
1	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано системой опо-	ч.3, ст. 4, ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 14 таблицы 2 раздела 7 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	01.05.2020	

	вещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара третьего типа. Требуется четвертый, либо пятый тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пункт 7 таблицы 2 п 5.1. раздела 5 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».		
2	В помещениях кабинетов № 8,9,10, расположенных на первом этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (приложение к акту И.П.Лебедева Г.Б. б/н от 21.01.2019г., от 23.01.2019г. измерения уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании).	ч.3 ст.4, статья 54 часть 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.8 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пункт № 3.15, пункт № 3.22 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.05.2020	
3	В помещениях кабинетов № 47,50,51, расположенных на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. (приложение к акту И.П.Лебедева Г.Б. б/н от 21.01.2019г., от 23.01.2019г. измерения уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании).	ч.3 ст.4, статья 54 часть 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.8 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пункт № 3.15, пункт № 3.22 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.05.2020	
4	В помещении кабинета № 50, расположенного на третьем этаже здания звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (приложение к акту И.П.Лебедева Г.Б. б/н от 21.01.2019г., от 23.01.2019г. измерения уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании).	ч.3 ст.4, статья 54 часть 1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.2 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пункт № 3.15 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.05.2020	
5	Помещения подвального этажа здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	ч.3 ст.4; ст.54; ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2020	

		пункт №№ 1.1,1.2,1.3; Раздел 4 пункт № 4.1 таблица № 1; Раздел 5 пункт № 5.1 таблица № 2 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Раздел 7 таблица № 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
6	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях подвального этажа здания (помещения №№ 2,4,8,9,15,16,17, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
7	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях первого этажа здания (помещения №№ 11,23,24,26,28,31,32,33,50,53, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
8	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях второго этажа здания (помещения №№ 18,19,20,22,43,44, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
9	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях третьего этажа здания (помещения №№ 9,15,16,17,20,21,27,35, согласно	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНИП 23-05-95 «Есте-	01.05.2020	

	технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г).	ственное и искусственное освещение» п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.		
10	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях четвертого этажа здания. (помещения №№ 8,12,13,15,18,35, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
11	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, находящиеся в круглосуточном режиме работы или автоматически включающиеся при прекращении электропитания рабочего освещения в помещениях технического этажа здания. (помещения №№ 1,2,4,6,8,9,11,14, согласно технического паспорта на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; п. 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.72 п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
12	Кабельные (соединительные) линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара (автоматической установки пожарной сигнализации) в здании, а также выбор типа и способа их прокладки не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в части сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: кабельным изделием в исполнении FRLS, FRHF.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; ч.3, ч.4 ст.4; ч.2 ст. 82, ст.83, ст.84, ч.2 ст.103. Свод правил СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты Электрооборудование Требования пожарной безопасности пункт № 4.8. пункт № 4.9. Свод правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. пункт № 13.15.3, пункт № 13.15.7 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» пункт 12.60. ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, табл.1 п. 4.1 разд.4; табл.2 разд. 6 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, табл.1 п. 4.1 разд.4; табл.2 разд. 6	01.05.2020	
Здание гаража, литер Б, помещения №№1,2,3,8,9,10,11,13 по техническому паспорту на здание инв.№ 03980 от 27.04.2007г.				
13	Помещения здания не оборудованы	ч.3 ст.4; ст.54; ст.83, ст.91, ст.103 Фе-	01.05.2020	

	автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт № 1.2; обязательное приложение "А", пункт № А.1, пункт № А.4 обязательного приложения "А" Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». пункт № 4, пункт № 14, обязательное приложение норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
14	Помещения здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	ч.3 ст.4; ст.54; ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт №№ 1.1,1.2,1.3; Раздел 4 пункт № 4.1 таблица № 1; Раздел 5 пункт № 5.1 таблица № 2 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Раздел 7 таблица № 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.05.2020	
15	Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 к правилам противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	п. 482 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	
Общие мероприятия				
16	Отсутствует уточненная или разработанная вновь декларация пожарной безопасности при изменении содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности в течение одного года со дня изменения сведений.	часть 3, часть 6 статьи 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.7 приложения 2 к приказу МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности".	01.05.2020	
17	Отсутствует (не храниться) исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для здания.	п. 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоя-

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и

Пошехонского районов Ярославской области

по пожарному надзору

«13» февраля 2019 года

/Смирнов Н.С./

(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

директор Центра, Союзного
Гаврилова Светлана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) М.П.

2018 г.

